

# FIRE SAFETY CERTIFICATE

Appendix xii


No: 20/2024.

Date: 14/2/2024

Certificate that the **STACG HI-TECH SCHOOL** at Survey No 4/253 -9 AC Nagar Panayankurichi Villakku, Ambasamudram Taluk Tirunelveli district 627 602, comprised Ground and first floor occupied by **STACG HI-TECH SCHOOL** have complied with the fire prevention and fire safety requirement in accordance with rule of state Fire and Rescue service Rules and verified by the officer's concerned of Fire and Rescue service on 3/6/2024 in the presence of **Mr N.PALAVESAM, FIRE AND RESCUE STATION AMBASAMUDRAM** and that the building / premises is fit for occupancy up to classes KG to XII with effect from 14/2/2024 for a period of one year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. Minimum two fire extinguishers are installed every floor.
2. Automatic sprinkler system only for basement area if the area is more than 200 square metre.
3. Terrace water tank 5000 litres if the basement is sprinklered.
4. Number of 2 locations of the staircase should not be adjusted and away from each other.
5. Fire pump at terrace level 450 LPM capacity if the basement is sprinklered.

Issued on 14/2/2024 at Ambasamudram by



Signature with seal:

NAME

:N.PALAVESAM

DESIGNATION:STATION OFFICER

FIRE AND RESCUE STATION

AMBASAMUDRAM

TO:

The correspondent,  
STACG HI-TECH SCHOOL  
4/253-9AC Nagar ,  
Panayankurichi Villakku,  
Idaikal  
Ambasamudram Taluk Tirunelveli-627 602.

## ENDORSEMENT

*The No Objection Certificate issued by the fire service stand was cancelled an annulled due to not following the rules of NBC rule 2016 and TCB rule 2019.*



தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள்நிலையம்

அம்பாசமுத்திரம்

த எண்: 20/2024

நாள்: 14/02/2024

தடையின்மைச் சான்று

பொருள்:- தீயணைப்பு&மீட்பணிகள் நிலையம் -  
அம்பாசமுத்திரம்,பள்ளிகூடத்திற்கு அங்கீகாரம்  
வழங்கிட தடையின்மைச்சான்றிதழ் வழங்குதல்  
குறித்து.


- பார்வை:-1)அரசு ஆணைஎண்122 பள்ளிக்கல்வி(2)துறை  
நாள் 14.9.2004,  
2)அரசு ஆணை எண்123பள்ளிக்கல்வி(2)துறை  
நாள் 14,9.2004,  
3) தாளாளர்,ஸ்டாக் ஹை-டெக் ஸ்கூல்  
பனையன்குறிச்சி என்பவரிடம் பெறப்பட்ட  
விண்ணப்பம்.

\*\*\*\*\*

பார்வையில் காணும் அரசினர் ஆணை மற்றும்  
விண்ணப்பத்தின்படி , சர்வே எண் 262/1B,263/1A கதவிலக்கம்  
4/253/9 - 4/253/11 ,4/253/13-4/253/15. AC நகர் பனையங்குறிச்சி  
இடைகால் அம்பாசமுத்திரம் வட்டம் திருநெல்வேலி  
மாவட்டம் என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஸ்டாக்  
ஹை-டெக் ஸ்கூல் என்ற பள்ளியை 14/02/2024 அன்று  
அம்பாசமுத்திரம் நிலைய அலுவலர் திரு என்பலவேசம்  
என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் உள்ள  
பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தீயணைப்பு மற்றும்  
மீட்பு பணிகள் துறை நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும்  
இல்லை எனச் சான்றிடலாகிறது.

நிபந்தனை

இத் தடையின்மை சான்று வழங்கப்பட்ட நாள் முதல்  
ஓராண்டுக்கு செல்லத்தக்கதாகும் .



நிலைய அலுவலர்  
தீயணைப்பு&மீட்புபணிகள்நிலையம்  
அம்பாசமுத்திரம்

பெறுநர்:-தாளாளர் ஸ்டாக் ஹை-டெக் ஸ்கூல்  
பனையன்குறிச்சி இடைகால்  
அம்பாசமுத்திரம் வட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

நகல்:- 1)மாவட்ட அலுவலர் ,தீயணைப்பு&மீட்பு  
பணிகள் , திருநெல்வேலி மாவட்டம் .  
2)சம்பந்தப்பட்ட உரிமம் வழங்கும் அலுவலர்,